



Stowarzyszenie Ogrodowe PZD
Zarząd ROD „Camping”
Ul. Biwakowa 12
85-471 Bydgoszcz- Janowo
NIP: 967-05-89-991

W związku z pytaniami oferentów zamieszczamy poniżej udzielone odpowiedzi w związku z ogłoszeniem przetargowym na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla 128 altan, świetlicy i hydroforni w Bydgoszczy przy ul. Biwakowa 12, DZ. NR 26/2, 27/28, Jedn. Ewid.: M. Bydgoszcz (046101_1) Obręb (046101_1.0298) Woj. Kujawsko – Pomorskie”.

- 1. Treść pytania:** „Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót odtworzeniowych uliczek w których będą wybudowane sieci wod-kan. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy Zamawiający wymaga wykonania dodatkowej warstwy wzmacniającej nawierzchni a jeżeli tak to prosimy o wskazanie wymaganej grubości, szerokości oraz rodzaju materiału – dotyczy to dróg trawiastych, piaskowych i utwardzonych grysem kamiennym”.

Odpowiedź: W odpowiedzi Zarząd ROD „Camping” informuje, że nie wymaga wykonania dodatkowej warstwy wzmacniającej nawierzchni alejek i dróg wewnętrznych lecz wymaga doprowadzenia ich do stanu sprzed rozpoczęcia robót objętych przetargiem.

- 2. Treść pytania:** „ Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku napotkania niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny, i konieczności dokonania ich przebudowy , Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.”

Odpowiedź :W odpowiedzi Zarząd ROD „Camping” informuje, że nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów w postaci dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy za usunięcie, naprawę lub ewentualną przebudowę niezainwentaryzowanej infrastruktury podziemnej. Ewentualny taki przypadek nie będzie również brany pod uwagę przez Zarząd ROD Camping jako przyczynę wydłużenia terminu zakończenia robót. Stanowisko Zarządu wynika z faktu, iż prawdopodobieństwo wystąpienie na terenie planowanej inwestycji jakiejś nieznannej infrastruktury podziemnej jest bardzo niewielkie a ryzyko jej napotkania wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.



3. Treść pytania: „1.Czy Zamawiający uzna warunek 5.1.2. SIWZ za spełniony przez Wykonawcę jeżeli Wykonawca wykaże ,że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu:

– przewodu ciśnieniowego o średnicy minimum 100 mm i długości co najmniej 150 m, w ramach jednego zadania,

lub

– kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości co najmniej 150 m, w ramach jednego zadania,

2.Czy Zamawiający uzna warunek 5.1.2. SIWZ za spełniony przez Wykonawcę jeżeli Wykonawca wykaże ,że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu:

– kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości co najmniej 150 m, w ramach jednego zadania,

A przedłoży zobowiązanie podmiotu (na zasobach którego będzie polegał zgodnie z SIWZ) który wykaże ,że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane polegające na wykonaniu:

– przewodu ciśnieniowego o średnicy minimum 100 mm i długości co najmniej 150 m, w ramach jednego zadania”.

Odpowiedź : Na pytanie 1. - Zamawiający nie może uznać warunku 5.1.2. SIWZ za spełniony w podanym przypadku, gdyż wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu:

- przewodu ciśnieniowego o średnicy minimum 100 mm i długości co najmniej 150 m, w ramach jednego zadania,

- kanalizacji grawitacyjnej o średnicy min. 200 mm i długości co najmniej 150 m, w ramach jednego zadania

rozpatrywane jest przez Zamawiającego łącznie jako jeden warunek.

Na pytanie 2. - Zamawiający w takim przypadku uzna warunek 5.1.2. SIWZ za spełniony jeżeli Wykonawca wypełni pozostałe warunki zawarte w SIWZ a w szczególności w punkcie 5.3 i 5.4 SIWZ.